



MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
33-300 Nowy Sącz
ul. Kilińskiego 47
tel. 0-18 441 83 83, lub 441 06 67

e-mail: biuro@mosir-ns.pl, <http://mosir-ns.pl>

NIP 7343189325 REGON 120328319

znak: GSZT/ZP/3/Lodowisko/MOSiR/2018

Nowy Sącz, 03.11.2018r

Pytania

z dnia 31.10.2018r

dotyczy: *Dostawa oraz montaż urządzeń chłodniczych do mrożenia tafli/płyty sztucznego lodowiska o wymiarach 800m² wraz z modulem odzysku ciepła, wykonanie instalacji chłodniczej wraz z przyłączem do istniejącego źródła odbioru chłodu, systemu monitoringu pracy urządzeń chłodniczych dla Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu*

W związku z w/w postępowaniem prosimy o odpowiedzi na następujące pytania :

1. Czy wyszczególniony w Specyfikacji Przetargowej Agregat wody lodowej ma mieć następujące parametry :
Temp glikolu wejściowego = - 7 oC , Temp. glikolu wyjściowego = - 12 oC dla temperatury otoczenia = +15 oC .
Minimalna moc chłodnicza agregatu dla tych parametrów ma wynosić 260 kW ?
2. Czy Zamawiający wymaga wymiany pompy obiegowej na nową ? Jeżeli nie to czy obecna pompa posiada spręż dyspozycyjny na potrzeby nowego agregatu na poziomie 0,8 kPa przy przepływie ok 50 m³/h ?
3. Jeżeli należy wymienić pompę na nową proszę o podanie oporów hydraulicznych istniejącej instalacji glikolowej .
4. Czy podana w przedmiarze robót długość kabla (50 m) oznacza odległość rozdzielni elektrycznej od nowego agregatu, a wtedy łączna długość niezbędnego kabla dla pięciu nowych żył wynosi 5 x 50. = 250 m ?
Czy też należy położyć 5 żył o długości 10 m ?
5. Czy nowy kabel ma mieć przekrój 120 mm² , czy też ma być dobrany zgodnie ze sztuką elektryczną do zaoferowanego urządzenia oraz długości kabla ?
6. Czy dla nowego agregatu należy wykonać instalację odgromową ?
7. Czy obecnie użytkowany chiller zgłoszony jest do CRO, a co za tym idzie należy przedstawić protokół z utylizacji freonu po jego demontażu i utylizacji ?
8. Czy po stronie Inwestora jest wykonanie podestu (betonowy cokół lub konstrukcja stalowa) na potrzeby nowego agregatu ?
Przypuszczalne wymiary podestu to 5,5m x 3 m

KIEROWNIK
Działu Organizacji, Zarządzania Pływalnią
i Obiektami Sportowymi

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W NOWYM SĄCZU
mgr inż. Tomasz Boczarski
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 47
tel./fax 18 441 83 83, 18 441 06 67
18 547 11 15
NIP 7343189325 REGON 120328319

Z poważaniem