



**MOSiR**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

33-300 Nowy Sącz

ul. Kilińskiego 47

tel. 0-18 441 83 83, lub 441 06 67

e-mail: [biuro@mosir-ns.pl](mailto:biuro@mosir-ns.pl), <http://mosir-ns.pl>

NIP 7343189325 REGON 120328319

Nowy Sącz, 03.11.2018r

znak: GSZT/ZP/3/Lodowisko/MOSiR/2018

### Odpowiedzi

na pytania z dnia 31.10.2018r

dotyczy: *Dostawa oraz montaż urządzeń chłodniczych do mrożenia tafli/płyty sztucznego lodowiska o wymiarach 800m<sup>2</sup> wraz z modułem odzysku ciepła, wykonanie instalacji chłodniczej wraz z przyłączem do istniejącego źródła odbioru chłodu, systemu monitoringu pracy urządzeń chłodniczych dla Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu*

ad.1. Tak, dla podanych parametrów temp. wejścia glikolu na agregat

-7stC, temp. wyjścia glikolu -12stC, temperatura otoczenia +15stC, minimalna wydajność chłodnicza agregatu ma wynosić 260kW.

ad.2. Zamawiający nie wymaga wymiany pompy obiegowej na nową. Pompa posiada odpowiedni spręż dyspozycyjny dla działania układu lodowiska przy założeniu maksymalnego spadku ciśnienia na parowniku nowego agregatu rzędu 50kPa.

ad.3. Patrz ad.2.

ad.4. Podana w przedmiarze długość kabla oznacza odległość rozdzielni elektrycznej od nowego agregatu.

ad.5. Oferent powinien sam dobrać przewód zgodnie ze sztuką elektryczną.

ad.6. Tak.

ad.7. Obecnie użytkowany chiller jest zgłoszony do CRO. Po jego demontażu należy przedstawić protokół z utylizacji freonu.

ad.8. Wykonanie podestu pod agregat wody lodowej znajduje się po stronie MOSIR Nowy Sącz. Oferent w swojej ofercie powinien zamieścić informacje na temat wymaganej wielkości podestu pod oferowane urządzenie

KIEROWNIK  
Działu Organizacji, Zarządzania Pływalnią  
i Obiektami Sportowymi

*[Signature]*  
mgr inż. Tomasz Boczarski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU  
I REKREACJI W NOWYM SĄCZU  
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 47  
tel./fax 18 441 83 83, 18 441 06 67  
18 547 11 15  
NIP 7343189325 REGON 120328319

Z poważaniem